

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Дятьковская средняя общеобразовательная школа №2 Брянской области



СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного комитета

А.Н. Бычкова

20 20 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ ДСОШ №2

Т.В. Шилина

Пр. № 239/ш.30 20 20 г.

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности
МАОУ ДСОШ №2
ИОТ № 004-2020

1. Общие требования безопасности

- 1.1. Инструкция устанавливает правила по пожарной безопасности для всех работников учреждения.
- 1.2. Нарушение (невыполнение) требований пожарной безопасности влечет ответственность в соответствии с законодательством РФ.
- 1.3. Все сотрудники допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа.
- 1.4. Школьные здания перед началом учебного года должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются работники Государственного пожарного надзора.
- 1.5. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т.д., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.
- 1.6. Число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно превышать количества, установленного нормами проектирования.
- 1.7. В начале учебного года и в течение учебного года с обучающимися должны быть организованы занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности, в начале учебного года проводится обучение правилам пожарной безопасности.
- 1.8. Периодический (повторный) инструктаж проводится 1 раз в 6 месяцев. Допуск работника к самостоятельной работе производится после проведения инструктажа и проверки знаний настоящей инструкции.
- 1.9. Практические тренировки по эвакуации для всех работников учреждения, обучающихся, посетителей, других лиц, находящихся в здании, сооружении проводятся не реже 1 раза в полугодие с обязательной отметкой в журнале с указанием даты, времени и результатов.
- 1.10. Исполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех работников учреждения.
- 1.11. Ответственным за противопожарное состояние школы в соответствии с приказом назначен **Ахрамов В.И.** Ответственный обязан контролировать соблюдение противопожарного режима в здании и принимать меры к устранению нарушений.

Работники школы ОБЯЗАНЫ:

- поддерживать в школе противопожарный режим в соответствии с данной инструкцией и другими нормативными документами по пожарной безопасности;
- соблюдать требования Правил пожарной безопасности;
- соблюдать меры предосторожности при выполнении пожароопасных, огневых работ, использованию опасных в пожарном отношении веществ и материалов;
- в случае обнаружения пожара или признаков пожара (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) немедленно сообщать об этом в пожарную охрану по телефонам: с городского 01, с мобильного – 101, 112;

2. Порядок содержания территории и помещений

- 2.1. Территория учреждения в пределах противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями должна содержаться в чистоте, своевременно очищаться от мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п.

2.2. Дороги, проезды и подъезды к зданию, наружным пожарным лестницам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

2.3. Противопожарные разрывы между школой и другими зданиями и сооружениями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования, стоянки автотранспорта и строительства временных зданий и сооружений.

2.4. Дороги, проезды, проходы к школе, а также к водоисточникам, используемым для пожаротушения, подступы к пожарному инвентарю должны быть всегда свободными и содержаться в исправности, а зимой очищены от снега и льда.

О закрытии дорог или проездов для ремонта или другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану по телефонам: с городского 01, с мобильного – 101, 112; а на месте ремонта должны быть установлены указатели объезда.

2.5. Строительство, реконструкция, перепланировка помещений, проведение других строительно-монтажных работ, расположение временных строений должно выполняться в соответствии с требованиями строительных норм и правил и по согласованию с заинтересованными службами.

2.6. Разведение костров, сжигание мусора на территории должно производиться под контролем обслуживающего персонала и не ближе 50 метров от здания.

2.7. В помещениях школы должен соблюдаться противопожарный режим.

2.8. Противопожарные системы во всех помещениях должны содержаться в исправном состоянии.

2.9. Во всех помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной помощи - с городского 01, с мобильного – 101, 112.

2.10. **В помещениях школы запрещается:**

- хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, баллоны с газом, взрывчатые и другие взрывоопасные вещества и материалы;
- устанавливать глухие решетки на окнах (за исключением случаев, предусмотренных в нормах и правилах);
- устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые, хранить под маршами лестниц вещи, мебель, другие горючие материалы;
- устраивать склады горючих материалов и мастерские, размещать другие хозяйственные помещения в подвале, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток;
- проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также проводить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.
- хранение и применение в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), взрывчатых веществ и баллонов с газами, взрывопожароопасных веществ и материалов.

2.11. Курение в помещении и на территории учреждения запрещено.

2.12. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.

2.13. По окончании работы работники учреждения должны тщательно осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть их, обесточив электросеть.

3. **Эвакуационные пути и эвакуационные выходы**

3.1. Количество путей эвакуации, их размеры и протяженность должны соответствовать противопожарным нормам строительного проектирования.

3.2. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При пребывании людей в помещениях двери могут запираются лишь на внутренние, легкооткрываемые запоры, которые должны обеспечивать их открывание без ключа.

- 3.3. Школа должна быть оборудована световыми указателями "ВЫХОД" и звуковой системой оповещения о пожаре, которые должны быть исправны, и обеспечивать одновременное оповещение всего персонала, находящегося в здании школы.
- 3.4. Запрещено забивать двери эвакуационных выходов, устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты, другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
- 3.5. Запрещено применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен, а в лестничных клетках – также ступеней и площадок.
- 3.6. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами, в коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.
- 3.7. Запрещено снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.
- 3.8. Запрещено устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации.
- 3.9. На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем.
- 3.10. Допустимое (предельное, проектное) количество людей, которые могут одновременно находиться в здании школы:
- Основное здание: первый этаж – 120 человек, второй этаж – 200 человек.
Пристройка: первый этаж – 250 человек, второй этаж – 250 человек.

4. Требования к эксплуатации электроустановок

- 4.1. Все электрооборудование должно монтироваться только специалистами – электриками в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и другими нормативными документами.
- 4.2. Электрооборудование, защитная аппаратура, электропроводки должны иметь соответствующее классу зоны по ПЭУ исполнение, а также иметь аппараты защиты от токов короткого замыкания.
- 4.3. Во всех помещениях школы, которые по окончании рабочего дня закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроприборы должны быть обесточены (за исключением систем пожарной и охранной сигнализации).
- 4.4. Запрещается:
- а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
 - б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
 - в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;
 - г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;
 - д) использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
 - е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;
 - ж) при проведении аварийных и других строительного-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную

электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

5. Содержание установок пожарной сигнализации

5.1. Обслуживание пожарной сигнализации производится только специалистами в соответствии с графиками технического обслуживания.

5.2. В помещении охраны должна быть вывешена инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок пожарной автоматики.

5.3. Установки пожарной сигнализации должны быть исправными и постоянно включены. Оповещение о пожаре должно подаваться по всему зданию одновременно в соответствии с планом эвакуации или приказом, где указаны сотрудники, которые имеют право и обязаны приводить систему оповещения в действие.

5.4. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

6. Содержания первичных средств пожаротушения

6.1. Школа и его помещения обеспечиваются первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами оснащённости помещений огнетушителями. В школе имеются порошковые огнетушители ОП-5. Каждый огнетушитель, установленный в школе, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.

6.2. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей следует производить в зависимости от огнетушащей способности, площади помещения, класса пожара (А) и хранимых материальных ценностей .

6.3. Размещение первичных средств пожаротушения не должно препятствовать эвакуации людей. Они расположены на видных местах вблизи от выходов из помещения на высоте не более 1,5 м до верха корпуса огнетушителя или в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение и опрокидывание (у выходов с этажей).

6.4. Огнетушители, отправленные на перезарядку, должны заменяться соответствующим количеством заряженных огнетушителей .

6.5. Приказом по предприятию назначается ответственное лицо за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения следует вести в специальном журнале произвольной формы .

6.6. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.

6.7. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителей не должно превышать 20 метров.

В зимнее время (при температуре ниже + 1 С) огнетушители необходимо хранить в отапливаемых помещениях.

7. Порядок действий в случае пожара

7.1. При возникновении пожара или задымления в здании эвакуация обучающихся, работников, а также посетителей производится по эвакуационным путям и эвакуационным выходам в соответствии с планом эвакуации при пожаре.

7.2. Действия работников образовательной организации при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии, вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений:

1) Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) **обязан:**

- немедленно сообщить об этом по телефонам: с городского 01, с мобильного – 101, 112; (при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
- принять меры по эвакуации детей, посетителей и других, находящихся в здании по тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

2) **Директор, заместители директора обязаны:**

- продублировать сообщение о пожаре в пожарную охрану;
- в случае угрозы детям, посетителям немедленно организовать их спасение;
- включить в работу систему оповещения о пожаре;
- в случае необходимости отключить электроэнергию, остановить агрегаты, системы вентиляции и т. п.
- проконтролировать, чтобы подчиненные работники, обучающиеся и посетители взяли с собой средства индивидуальной защиты органов дыхания и при необходимости использовали их;
- прекратить все работы в здании, кроме тушения пожара и удалить людей, находящихся в здании за пределы опасной зоны;
- осуществлять общее руководство тушением пожара до прибытия пожарных;
- организовать встречу пожарных подразделений.
- на месте сбора проверить наличие подчиненных работников, обучающихся и посетителей

3) Ответственный за пожарную безопасность обязан:

немедленно прибыть к месту пожара;

проверить время сообщения о возникновении пожара в пожарную охрану (при необходимости продублировать сообщение о пожаре по телефону с городского 01, 101 или 112 в пожарную охрану);

проверить включение автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, в случае необходимости дать указание дежурному персоналу о ручном включении систем противопожарной защиты;

принять информацию от руководящих работников школы о принятых мерах;

при необходимости дать распоряжение работнику, ответственному за электробезопасность;

проверить выполнение работниками команды о прекращении работ в здании образовательной организации, где произошел пожар, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

проверить эвакуацию за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара, при необходимости дать дополнительные указания об их эвакуации;

осуществлять общее руководство по тушению возгорания средствами пожаротушения и спасению людей до прибытия подразделения пожарной охраны;

обеспечивать информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях здания образовательной организации.

8. По окончании работы, перед закрытием помещений

8.1. Отключить электронагревательные приборы, силовую и осветительную электросеть (за исключением дежурного освещения).

8.2. Проверить состояние шкафов, мусорных ящиков, урн и т.д.

8.3. Установить, нет ли дыма, запаха гари, горелой резины и других признаков загорания.

8.4. Освободить проходы и выходы, лестницы и другие пути эвакуации при пожаре.

8.5. Обеспечить свободный проход (подход) к средствам пожаротушения, инвентарю и средствам пожарной сигнализации.

Инструкция разработана в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя их специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.